

请示报签

(机动维修处变电站新增一台发电机论证报告)

呈报日期：2021年4月2日

呈送：姜总

请示内容：变电站原有的发电机已经使用二十多年，维修过多次，其中的柴油机已经购买不到备件进行维修；该发电机在变电站每年春防试验时，多次发生故障，影响春防正常工作。发电机是重要的临时电源，申请购买一台发电机，请领导批示。（该项目已列入21年资本项目，项目号SG2021028，后附技术要求）

领导批示：

同意 2021.4.2

呈报部门及负责人（签名）：日期：

机动维修处：武成 2021.4.2

会签部门及负责人（签名）：日期：

设备动力部：隋永波 2021.4.2

副总经理：

王伟 2021.4.12

联系人：崔睿北 电话：15666303893

发电机技术要求

一、供货范围：

雅马哈 (YaMaHa) 发电机 一台(包括包装、运输费)

二、技术要求：

1. 发电机

相数	三相/单相
额定 最大 功率	4~5.5KW
额定电压	380V/220V
频率	50HZ

2、发动机

燃料	汽油
润滑油	机油
连续运转时间	1/2 负荷，不小于 16 小时
	满载负荷，不小于 10 小时
启动方式	手/电启动

3、附属配置

(1) 超载保护装置

(2) 节能急速装置

(3) 相应表计、指示灯等

4、其它要求

(1) 报价时标明机组型号、产地、照片、外形尺寸、重量

(2) 机组整体无车轮附件

三、付款方式

按商务部分要求执行。

四、供货期：(仅作参考，具体时间需要跟卖方及采购部门协商)

合同生效且收到预付款后，30 天供货；除不可抗拒力外，每延迟一天扣除全额货款的 5‰

迟交货罚款，最多不得超过全额货款的 5‰。

五、交货地点：

浦林成山（山东）轮胎有限公司工厂

六、设备验收及质保期

1. 设备投入运行后无故障，一周内办理设备验收手续。
2. 质保期为一年，按设备完成验收之日起一年的时间。
3. 质保期内若出现设备故障（确认非误操作或人为造成），卖方应免费更换或维修。

七、相关资料

1 操作使用说明书。

2 产品出厂合格证。

部门	意见及签字
机动维修处	武威 2021.4.2
设备动力部	隋平波 2021.4.2
副总经理	Perry 2021.4.22
总经理	张伟国 2021.4